

Déneigement à proximité des branchements de gaz naturel

Lors de vos activités de déneigement, veuillez appliquer les **mesures préventives** suivantes :

1. **Identifiez l'emplacement** du branchement de gaz naturel (y compris le régulateur et le compteur), des bouches d'entrée d'air et d'évacuation.
2. **Ne poussez jamais la neige** sur un branchement de gaz naturel et évitez toute accumulation autour de celui-ci, ou devant les bouches d'aération et d'évacuation.
3. **Conservez une distance sécuritaire** entre vos équipements (pelle, souffleuse ou autre) et le branchement.
4. **Protégez temporairement le branchement** de gaz naturel si vous devez utiliser un équipement mécanique à proximité. Pour ce faire, vous pouvez par exemple placer un morceau de contreplaqué ou un matériau rigide autour du branchement.
5. Pour dégager la neige du branchement, **utilisez un balai ou une brosse** et non une pelle métallique.
6. Si vous constatez une accumulation de glace sur un branchement, provenant par exemple de la fonte de la neige de la toiture, avertissez le propriétaire et recommandez-lui de **contacter Gaz Métro** pour le déglacer de façon sécuritaire.

Si un incident se produit et que vous sentez une odeur de gaz naturel :

1. **Éteignez immédiatement le moteur** de votre équipement et toute autre source possible d'ignition.
2. **Éloignez-vous** rapidement du lieu de l'accrochage ou de la fuite.
3. **Appelez le 911** pour signaler l'accident.

Si une situation vous semble comporter des risques, ou pour obtenir plus de renseignements sur les mesures préventives reliées au gaz naturel, communiquez avec Gaz Métro au 514 598-3222 ou au 1 800 361-4568. Au besoin, un technicien de Gaz Métro se rendra sur les lieux pour évaluer la situation et prendre les mesures de sécurité nécessaires.

Gaz Métro a besoin de votre collaboration et de votre vigilance pour assurer votre sécurité, celle de votre environnement de travail de même que celle du public. Gaz Métro vous en remercie à l'avance.

www.gazmetro.com/securite

